



# כבאות והצלה לישראל

## אגף הגנה מאש

### מחוז דרום – תחנת אשקלון



יום שני י' אב תשפ"א  
19/07/2021  
מס' תיק: 5-94609  
סימוכין: 2021/000049832

#### לכבוד

שמואל צעד  
אינטל אלקטרוניקה בע"מ, אתר אינטל קריית גת  
אבץ 2, קרית גת

### הנדון: אישור ופירוט תנאים של הרשות הארצית לכבאות והצלה להוצאת רישיון עסק

שם הלקוח: אינטל אלקטרוניקה בע"מ

שם העסק: אתר אינטל קריית גת

בעל העסק: אינטל אלקטרוניקה בע"מ

ייעוד: 10-קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים - 10.09-חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בצו - יצור, עיבוד, צביעתו, הרכבתו, ציפוי, השחתתו, הדפסה עליו. - 10.09 ה-תעשייה מיוחדת וחומרים מסוכנים (לפי צו חומרים מסוכנים)

דרגת סיכון: דרגה 5

מהות התיק: מפעל יצור שבבי מחשב

כתובת המקום: אבץ 2, קרית גת. ייצור. תעשיית אלקטרוניקה אינטל, LC11.

1. בהתאם לביקורת שנערכה בעסק ע"י נציגנו - אמרוסי אלי בתאריך: 02/06/2021, בנוכחות המלווה מטעמכם, אין התנגדות לרשות הארצית לכבאות והצלה שרשות הרישוי תנפיק רישיון עסק/היתר זמני/חידוש רישיון בכפוף לתנאים שעל בעל העסק למלא כמפורט:
  - א. להבטיח את סידורי הכבאות ודרכי המילוט שנקבעו ללא הפרעות או מכשולים בכל זמן הפעילות בעסק.
  - ב. ביצוע שינויים במבנים, ביעוד, בתהליכים, באופן האחסנה, בסוג האחסנה ואו הגדלת המלאים מחייב התייעצות וישום כל סידורי כבאות הנוספים עקב השינוי וקבלת היתר מוקדם מהרשות הארצית לכבאות והצלה.
  - ג. להטמיע בעובדים במקום על הפעילות הנדרשת באירוע שריפה ולהכשירם בהפעלת אמצעי הכיבוי וההתנהגות בעת שריפה.
  - ד. לבצע בדיקות תקופתיות ותחזוקה מתאימה לציוד וחומרי כיבוי, מערכות להתרעה, גילוי וכיבוי, בהתאם לצרכים הטכניים ובהתאמה לתקנים ישראלים והוראות היצרנים.
  - ה. לאפשר לרשות הארצית לכבאות והצלה לערוך ביקורת בעסק בכל עת בין אם לעסק רישיון בתוקף ובין אם לאו ולקבוע סידורי כבאות ובטיחות אש נוספים.
2. ראה להלן תנאים נוספים שיהיו חלק בלתי נפרד מאישור כבאות זה:
  3. תוקף אישור זה יבוטל בהתקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
    - א. בתום תקופת תוקף רישיון העסק/ההיתר הזמני.
    - ב. בתום תקופה של שנה מיום הנפקת אישור זה, אם לא הוצא לעסק רישיון/היתר עד לתום השנה.
    - ג. עקב אי מילוי אחד או יותר מהתנאים הנ"ל.
    - ד. במקרים בהם הרשות הארצית לכבאות והצלה ערכה ביקורת בעסק ומצאה לקויי בטיחות אש ועל פי שיקול דעתה נדרש לבטל אישור זה.



**כבאות והצלה לישראל**  
**אגף הגנה מאש**  
**מחוז דרום – תחנת אשקלון**



4. בכל מקרה בו יבוטל תוקף אישור זה מתבקשת רשות הרישוי לטפל בביטול רישיון העסק באם ניתן, או לחילופין לקבוע ברשיון תנאים לתיקון חליקויים ופרוט מועד הביצוע.

~~בכבוד רב,  
 טפסור/מ. מילר לישראל  
 מפקדת אשקלון  
 שלום  
 מפקד תחנת אשקלון  
 בטיחות אש~~

~~בכבוד רב,  
 רב רשף מאיר דוד  
 מפקדת אשקלון  
 תחנת אשקלון~~

עיריית קריית גת. כיכר פז 1, קריית גת

